

## SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 35116/ZL/24

wykonanych zgodnie ze zleceniem wg um.CBO-286/23 (CBO/00507/2023) z dnia 20.12.2022

Nr zlecenia wg CBiD: 04/2024/00264

**Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego  
Kresowiak w Horyńcu-Zdroju  
37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ, ul. SANATORYJNA 2**

Liczba stron zawartych w sprawozdaniu: 5.

**Sprawozdanie sporządził:**

mgr inż. Małgorzata Świeczak Gł. Specjalista ds. Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

**Sprawozdanie autoryzował:**

**Zatwierdził:**

mgr Monika Mroccka Z-ca Dyrektora Ośrodka ds. Badań Środowiska i Zagrożeń Naturalnych

Lędziny, dn. 19.12.2024

Strona 1/5

Załącznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.





CBiD sp. z o.o.	Sprawozdanie z badań Nr 35116/ZL/24  z dnia 19.12.2024	Strona: 4  Stron: 5
Załącznik nr 2/2 do PO-17, wydanie VII z 31.07.2019 r.		

Nazwa klienta: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Kresowiak w Horyńcu-Zdroju  
37-620 HORYNIEC-ZDRÓJ, SANATORYJNA 2

Miejsce pobierania próbek: -      Próbkę pobrat: Gawor Jakub  
wg PN-EN ISO 19458:2007 (S.j\*- A/Z),  
PN-ISO 5667-5:2017-10 (S.j\*- A/Z)

Data dostarczenia próbek: 09.12.2024      Próbkę dostarczył: Pracownik CBiD  
Stan próbek: Bez zastrzeżeń

Numer próbki							23408/03/S/24
Data/godzina pobierania próbki							2024-12-09 10:20:00
Miejsce pobierania próbki / opis							Budynek R2, Pokój nr 320, Kran w łazience / woda ciepła
Rodzaj próbki							WODA
S.j.*	Parametr	Metoda badawcza/ Metoda oznaczenia	Jednostka	Zakres wykonania oznaczenia	Dopuszczalne wartości	Stwierdzenie zgodności	Wyniki badań / Niepewność
A/Z	Liczba bakterii z rodzaju Legionella	PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 Filtracja membranowa	[j.t.k./100ml]	-	<100	ZGODNY	nie wykryto
A	Chlor wolny (T)	PN-EN ISO 7393-2:2018-04 Spektrofotometryczna	[mg/l Cl <sub>2</sub> ]	0.03 - 10.0	-	—	<0.03 <sup>1)</sup> ±0.01
A	Temperatura (T)	PN-77/C-04584 -	[°C]	0.5-50	-	—	46.0 ±0.5

Oznaczenie Liczba bakterii z rodzaju Legionella wykonano wg PN-EN ISO 11731:2017-08; PN-EN ISO 11731:2017-08/Ap1:2019-12 [Matrix A; Procedura 5 - (BCYE agar) i Procedura 7 - (GVPC)]

Data rozpoczęcia badania: 09.12.2024

Data zakończenia badania: 19.12.2024

(T) Badanie wykonane w miejscu pobierania próbek

