Kresowiak
HORYNIEC-ZDRÓJ

Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak"
w Horyńcu-Zdroju

Horyniec-Zdrój, dnia: 2.10.2026 roku

Zapytanie ofertowe

w postępowaniu o wartości nie przekraczającej równowartości kwoty 50 000 zł na „Dostawa i konfiguracja bezprzewodowych czujek dymu z monitoringiem i zdalnym powiadamianiem"

1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju, 37 - 620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2.
2. Osoba do kontaktu: Krzysztof Samojednik **(nr. Tel. 507 223 042)**
3. Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 1 do zapytania ofertowego:
4. Termin wykonania zamówienia: 30.10.2026 r.
5. Sposób przygotowania oferty oraz miejsce i termin składania ofert:

   Ofertę należy złożyć w formie pisemnej:

   1) osobiście w siedzibie Zamawiającego: Sekretariat I p. nr pok. 176, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Dostawa i konfiguracja bezprzewodowych czujek dymu"
   2) przesłać na adres: CRR KRUS „Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju, 37 – 620 Horyniec-Zdrój, ul. Sanatoryjna 2, w zamkniętej kopercie z oznaczeniem: „Dostawa i konfiguracja bezprzewodowych czujek dymu"

   lub

   3) przesłać w wersji elektronicznej na adres poczty elektronicznej*: sekretariat@crr-horyniec.pl

   w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9.10.2026 r. do godz. 12.00

**W przypadku przesyłania oferty w wersji elektronicznej, podpisana oferta powinna zostać zeskanowana i zapisana w formacie PDF. Następnie plik powinien zostać skompresowany do formatu ZIP lub RAR oraz zabezpieczony przed otwarciem hasłem. Wykonawca przesyła Zamawiającemu, hasło do otwarcia pliku pocztą elektroniczną nie wcześniej niż po upływie terminu składania ofert i nie później niż do godz. 12.30 dnia 9.10.2026 r.*

6. Oferty otrzymane po terminie składania ofert zostaną zwrócone Wykonawcom bez otwierania.
7. Kryterium oceny ofert: cena 100 punktów.

8. Termin związania ofertą wynosi: 30 dni. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
9. Do oferty muszą być dołączone następujące dokumenty:

   a) formularz oferty wraz ze specyfikacją cenową Wykonawcy, sporządzony na podstawie wzoru stanowiącego załącznik do niniejszego zapytania,
   b) inne:

   Podpisana klauzula informacyjna – załącznik nr 2 do zapytania ofertowego.

Dokumenty winny być złożone w formie oryginału lub kopii poświadczonej przez Wykonawcę za zgodność z oryginałem.

Niniejsze zapytanie o zamówieniu nie stanowi zobowiązania CRR KRUS „Kresowiak" w Horyńcu – Zdroju do zawarcia umowy.

Zatwierdzono przez
Kierownika Zamawiającego

Dyrektor
Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
„Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju
Marek Zaczek

Opis przedmiotu zamówienia

Dostawa i konfiguracja bezprzewodowych czujek dymu z monitoringiem i zdalnym powiadamianiem

1 Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest dostawa, konfiguracja i uruchomienie 35 bezprzewodowych autonomicznych czujek dymu CD-01 produkcji TECH Sterowniki lub urządzeń równoważnych, kompatybilnych z trzema odrębnymi centralami SINUM EH-02 PRO zainstalowanymi w trzech budynkach Zamawiającego. Każda centrala obsługuje jeden budynek. Podział czujek pomiędzy budynki, kondygnacje, pomieszczenia i strefy określi Zamawiający.

Zamówienie obejmuje dostawę urządzeń, ich sparowanie i konfigurację, uruchomienie dostępu do wszystkich trzech central ze stanowiska recepcji, konfigurację powiadomień push, e-mail, testy odbiorcze, dokumentację powykonawczą oraz szkolenie personelu. Fizyczny montaż czujek wykona Zamawiający. Wykonawca odpowiada za kompatybilność, sprawdzenie zasięgu, konfigurację i prawidłowe działanie każdej czujki w miejscu docelowym.

Rozwiązanie jest dodatkowym środkiem wczesnego wykrywania zagrożenia i powiadamiania.

2 Wymagania dotyczące czujek

1. wykrywanie zadymienia metodą optyczną oraz nagłego wzrostu temperatury;
2. automatyczne lokalne uruchomienie wbudowanego sygnalizatora po wykryciu dymu lub nagłego wzrostu temperatury;
3. sygnalizator akustyczny o natężeniu dźwięku co najmniej 85 dB w odległości 3 m;
4. komunikacja z właściwą centralą SINUM EH-02 PRO w standardzie WTP 868 MHz albo za pośrednictwem rozwiązania zapewniającego równoważną funkcjonalność;
5. zasilanie bateryjne wraz z kompletem nowych baterii;
6. przekazywanie do SINUM informacji o wykryciu dymu, wysokiej temperatury, niskim poziomie baterii, utracie komunikacji, uszkodzeniu, sabotażu przez zdjęcie czujki z podstawy oraz stopniu zabrudzenia;
7. możliwość zdalnego skasowania lub czasowego wyciszenia aktywnego alarmu przez uprawnionego użytkownika z poziomu SINUM;
8. możliwość przypisania czujce w SINUM indywidualnej nazwy, numeru, budynku, kondygnacji, strefy i pomieszczenia;
9. funkcja testowania sprawności czujki;
10. oznaczenie CE, instrukcja w języku polskim oraz dokumenty potwierdzające zgodność z PN-EN 14604 albo normą równoważną lub zastępującą;
11. certyfikat zgodności CNBOP-PIB albo równoważny dokument właściwej jednostki oceniającej zgodność.

Urządzenia muszą być fabrycznie nowe, kompletne, jednego typu i pochodzić z bieżącej produkcji.

3 Równoważność

Za równoważne uznaje się urządzenia spełniające wszystkie wymagania niniejszego opisu, współpracujące z istniejącymi centralami SINUM EH-02 PRO bez konieczności ich wymiany oraz przekazujące wymagane alarmy i informacje diagnostyczne. Wykonawca przedłoży dokument producenta lub autoryzowanego integratora potwierdzający kompatybilność. Wszystkie dodatkowe bramki, moduły, zasilacze, interfejsy i licencje niezbędne do uzyskania wymaganej funkcjonalności muszą zostać uwzględnione w cenie oferty.

4 Monitoring i powiadamianie w recepcji

Wykonawca skonfiguruje na jednym stanowisku recepcji dostęp do czujek przypisanych do wszystkich trzech central. Stanowisko musi umożliwiać:

1. podgląd stanu czujek i jednoznaczną identyfikację budynku, centrali, kondygnacji, strefy, pomieszczenia oraz czujki będącej źródłem zdarzenia;
2. odbieranie informacji o wykryciu dymu, wysokiej temperatury, niskim poziomie baterii, zabrudzeniu, sabotażu, uszkodzeniu i utracie komunikacji;
3. zdalne skasowanie lub czasowe wyciszenie aktywnego alarmu;
4. rejestrowanie zdarzeń wraz z datą i godziną;
5. nadawanie użytkownikom indywidualnych uprawnień;
6. obsługę bez konieczności korzystania z prywatnego telefonu pracownika.

Jeżeli SINUM nie zapewnia jednego wspólnego widoku trzech central, dopuszcza się przełączanie między jednoznacznie nazwanymi centralami z jednego stanowiska recepcji, pod warunkiem zapewnienia dostępu do wszystkich alarmów i informacji diagnostycznych. Niedostępność jednej centrali nie może blokować dostępu do pozostałych.

Czujki działają niezależnie. Zamawiający nie wymaga zdalnego uruchamiania ich sygnalizatorów ani jednoczesnego uruchamiania sygnalizatorów w pozostałych czujkach.

5 Powiadomienia zdalne

1. powiadomienia push w aplikacji SINUM Cloud lub rozwiązaniu równoważnym dla co najmniej pięciu użytkowników urządzeń Android lub iOS;
2. powiadomienia e-mail jednocześnie na co najmniej pięć adresów.

Każde powiadomienie alarmowe musi zawierać rodzaj zdarzenia, nazwę budynku, oznaczenie centrali, nazwę lub numer czujki, jej lokalizację oraz datę i godzinę zdarzenia. System powinien rozpocząć wysyłanie powiadomienia nie później niż w ciągu 60 sekund od zarejestrowania zdarzenia. Wykonawca wskaże zależność poszczególnych funkcji od internetu, sieci komórkowej i usług chmurowych.

6 Konfiguracja i uruchomienie

1. sprawdzenie stanu i wersji oprogramowania wszystkich trzech central;
2. ocenę zasięgu komunikacji radiowej w docelowych miejscach montażu oraz wskazanie miejsc wymagających dodatkowego modułu lub wzmacniacza;
3. sparowanie wszystkich 35 czujek z właściwymi centralami;
4. nadanie czujkom numerów, nazw i lokalizacji oraz przypisanie do właściwych stref;
5. konfigurację stanowiska recepcji i odbiorców powiadomień;
6. utworzenie kont użytkowników oraz przekazanie Zamawiającemu pełnych uprawnień administratora;
7. wykonanie kopii lub eksportu konfiguracji, jeżeli system umożliwia taką operację.

Wykonawca wskaże w ofercie, czy wsparcie przy parowaniu będzie realizowane na miejscu, czy zdalnie. Końcowa konfiguracja i testy odbiorcze muszą zostać wykonane po zamontowaniu czujek w miejscach docelowych.

7 Testy i odbiór

W obecności przedstawicieli Zamawiającego Wykonawca przeprowadzi:

1. test każdej z 35 czujek metodą dopuszczoną przez producenta, w tym sprawdzenie lokalnego sygnalizatora;
2. potwierdzenie przekazania zdarzenia z każdej czujki do właściwej centrali oraz prawidłowości jej nazwy i lokalizacji;
3. sprawdzenie dostępu ze stanowiska recepcji do każdej z trzech central;
4. test informacji o utracie komunikacji, niskim poziomie baterii, sabotażu i zabrudzeniu, w zakresie możliwym do bezpiecznego zasymulowania;
5. test zdalnego skasowania lub wyciszenia aktywnego alarmu;
6. test powiadomień push do pięciu użytkowników i e-mail do pięciu adresów oraz pomiar czasu wysyłki;
7. sprawdzenie zachowania konfiguracji po ponownym uruchomieniu central.

Wyniki zostaną zapisane w protokole. Wykonawca usunie stwierdzone nieprawidłowości przed podpisaniem protokołu odbioru końcowego.

8 Dokumentacja szkolenie gwarancja i oferta

Wykonawca przekaże dokumentację powykonawczą w PDF obejmującą wykaz czujek z producentem, modelem, numerem seryjnym, lokalizacją, przypisaną centralą i strefą, opis konfiguracji i powiadomień, wyniki testów, instrukcje, dokumenty zgodności, certyfikaty oraz wykaz licencji i abonamentów. Wykaz czujek zostanie przekazany również w formacie XLSX lub ODS. Hasła i dane administratora zostaną przekazane w sposób zabezpieczony.

Wykonawca przeszkoli na miejscu co najmniej dwóch pracowników Zamawiającego przez minimum jedną godzinę. Szkolenie obejmie obsługę trzech central, rozpoznawanie alarmów i błędów, powiadomienia, wyciszanie aktywnego alarmu, testowanie czujek i wymianę baterii.

Minimalna gwarancja na urządzenia, konfigurację i wykonane prace wynosi 24 miesiące od podpisania protokołu odbioru końcowego. Wykonawca poda warunki i koszty wsparcia po gwarancji.

Oferta musi zawierać:

1. producenta, model, karty katalogowe i instrukcje oferowanych urządzeń;
2. potwierdzenie kompatybilności z trzema centralami SINUM EH-02 PRO;
3. opis dodatkowych modułów, bramek, licencji, kart SIM i innych elementów;
4. opis realizacji powiadomień push i e-mail;
5. informację, czy poszczególne funkcje wymagają abonamentu, oraz wykaz wszystkich kosztów jednorazowych i okresowych w okresie 60 miesięcy;
6. termin realizacji, sposób wykonania konfiguracji i testów oraz oferowany okres gwarancji.

Cena oferty musi obejmować wszystkie urządzenia, elementy pomocnicze, licencje, dojazdy, konfigurację, uruchomienie, testy, dokumentację i szkolenie konieczne do osiągnięcia opisanej funkcjonalności.

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych w związku z udzielaniem zamówień, do których nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, tj. zamówień o wartości mniejszej niż 170 000 zł netto

Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) informujemy, że:

1	TOŻSAMOŚĆ ADMINISTRATORA	Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Centrum Rehabilitacji Rolników Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju, ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, dalej: CRR KRUS „Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju.
2	DANE KONTAKTOWE ADMINISTRATORA	Z Administratorem można skontaktować się pisemnie na adres siedziby: ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój, telefonicznie: 16 631 30 58 lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: sekretariat@crr-horyniec.pl.
3	DANE KONTAKTOWE INSPEKTORA OCHRONY DANYCH	Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można skontaktować się listownie na adres: ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec-Zdrój lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: iod@crr-horyniec.pl. Z Inspektorem można się kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych.
4	CELE PRZETWARZANIA I PODSTAWA PRAWNA PRZETWARZANIA	Będziemy przetwarzać Pani/Pana dane osobowe w celu przygotowania, przeprowadzenia i udokumentowania postępowania o udzielenie zamówienia o wartości mniejszej niż 170 000 zł netto, do którego nie stosuje się ustawy – Prawo zamówień publicznych, a także w celu zawarcia, realizacji, rozliczenia i archiwizacji umowy. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO — w zakresie niezbędnym do podjęcia działań przed zawarciem umowy oraz do zawarcia i realizacji umowy, jeżeli jest Pani/Pan stroną umowy albo osobą działającą w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. Dane mogą być również przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO — w zakresie realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze, wynikających w szczególności z przepisów ustawy o finansach publicznych, Kodeksu cywilnego, ustawy o rachunkowości oraz przepisów o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach. Dane osobowe mogą być również przetwarzane w związku z obowiązkiem zamieszczenia informacji o zawartej umowie w Centralnym Rejestrze Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych, jeżeli obowiązek taki wynika z przepisów prawa. W takim przypadku podstawa przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO w związku z art. 34a i art. 34b ustawy o finansach publicznych oraz przepisami dotyczącymi Centralnego Rejestru Umów Jednostek Sektora Finansów Publicznych.
5	INFORMACJA O DOWOLNOŚCI LUB OBOWIĄZKU PODANIA DANYCH	Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak niezbędne do udziału w postępowaniu o złożenia oferty, zawarcia lub realizacji umowy. Niepodanie danych może skutkować brakiem możliwości udziału w postępowaniu albo zawarcia lub realizacji umowy.
6	INFORMACJE O ODBIORCACH DANYCH OSOBOWYCH LUB O KATEGORIACH ODBIORCÓW	Pani/Pana dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom uprawnionym do ich otrzymania na podstawie przepisów prawa, w szczególności organom publicznym, organom kontrolnym, audytowym i nadzorczym, a także osobom lub podmiotom uprawnionym do dostępu do dokumentacji postępowania w zakresie wynikającym z przepisów o dostępie do informacji publicznej, finansach publicznych oraz innych przepisów prawa. Odbiorcami danych mogą być również podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi informatyczne, prawne, pocztowe, archiwizacyjne, księgowe lub inne usługi wspierające działalność Administratora, na podstawie odpowiednich umów. W przypadku umów objętych obowiązkiem publikacji w Centralnym Rejestrze Umów informacje o umowie będą udostępniane w tym rejestrze wyłącznie w zakresie wymaganym przepisami prawa.
7	PRZEKAZANIE DANYCH OSOBOWYCH DO PAŃSTWA TRZECIEGO LUB ORGANIZACJI MIĘDZYNARODOWEJ	Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej.
8	OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH, LUB KRYTERIA USTALANIA TEGO OKRESU	Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów wskazanych w pkt 4, a następnie przechowywane przez okres wynikający z Jednolitego Rzeczowego Wykazu Akt obowiązującego w CRR KRUS „Kresowiak" w Horyńcu-Zdroju. Dokumenty księgowe i rozliczeniowe będą przechowywane przez okres wynikający z art. 74 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, co do zasady przez 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku obrotowym, którego dane dotyczą.
9	PRAWA PODMIOTÓW DANYCH	Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo do ograniczenia przetwarzania oraz — w przypadkach określonych w RODO — prawo do usunięcia danych. Skorzystanie z powyższych praw może podlegać ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa, w szczególności z obowiązków dokumentacyjnych archiwalnych, księgowych oraz związanych z dochodzeniem lub obroną roszczeń.
10	PRAWO WNIESIENIA SKARGI DO ORGANU NADZORCZEGO	Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO
11	ZAUTOMATYZOWANE PODEJMOWANIE DECYZJI I PROFILOWANIE	W trakcie przetwarzania danych nie będzie dochodziło do zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani do profilowania.

Administrator przypomina, że w przypadku przekazania danych osobowych innych osób fizycznych, np. pracowników, współpracowników, pełnomocników, osób do kontaktu lub podwykonawców, Wykonawca powinien spełnić wobec tych osób obowiązek informacyjny wynikający z art. 14 RODO, chyba że ma zastosowanie jedno z wyłączeń określonych w art. 14 ust. 5 RODO.

Kresowiak
HORYNIEC-ZDRÓJ

Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak"
w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec- Zdrój
tel. 16 631 30 58, 16 631 34 43
e-mail: sekretariat@crr-horyniec.pl
www.crr-horyniec.pl

Załącznik nr 8 do Regulaminu zamówień publicznych

Pieczęć Wykonawcy

Miejscowość, dnia _____ *roku*

FORMULARZ OFERTOWY

w postępowaniu o wartości zamówienia
nie przekraczającej równowartości kwoty 170 000 zł

na „Dostawa i konfiguracja bezprzewodowych czujek dymu z monitoringiem i zdalnym powiadamianiem".

FIRMA(NAZWA) WYKONAWCY

.....

(adres, NIP, e-mail)

składa niniejszą ofertę.

1. Oświadczam, że zapoznałem się z warunkami Zapytania ofertowego i nie wnoszę do nich zastrzeżeń.
2. Oferuję realizację przedmiotu zamówienia za cenę _____ zł brutto, słownie złotych: .....w tym ..... zł - podatek VAT ..... %
3. Oświadczam, że zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i wymogami Zamawiającego i nie wnoszę do nich żadnych zastrzeżeń.
4. Oświadczam, że posiadam odpowiednią wiedzę, doświadczenie do wykonania przedmiotu umowy.
5. Oświadczam, że znajduję się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia.
6. Zobowiązuję się wykonać zamówienie w terminie: 30.10.2026 r.
7. Udzielam gwarancji na okres _____ / miesięcy/
8. Uważam się za związanych niniejszą ofertą przez okres 30 dni.
9. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskaliśmy w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.*

   * W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (usunięcie treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie).

10. Załącznikami do niniejszego formularza oferty stanowiącymi integralną część oferty są:
    a. Specyfikacja Cenowa Wykonawcy.
    b. Karty katalogowe, instrukcje oferowanych urządzeń ,itp zawarte w pkt. 8 Opisu przedmiotu zamówienia.

.....

(podpis upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy

Kresowiak
HORYNIEC-ZDRÓJ

Centrum Rehabilitacji Rolników
Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego „Kresowiak"
w Horyńcu-Zdroju
ul. Sanatoryjna 2, 37-620 Horyniec- Zdrój
tel. 16 631 30 58, 16 631 34 43
e-mail: sekretariat@crr-horyniec.pl
www.crr-horyniec.pl

SPECYFIKACJA CENOWA WYKONAWCY

NINIEJSZY ZAŁĄCZNIK DO FORMULARZA OFERTOWEGO ZAWIERA WYLICZONĄ CENĘ OFERTY.

Lp.	Opis elementów składnikowych przedmiotu zamówienia	Jednostka miary	Ilość	Cena	VAT w %	Wartość netto	Wartość brutto
1	DOSTAWA BEZPRZEWODOWYCH AUTONOMICZNYCH CZUJEK DYMU PRODUCENT:....., MODEL:.....	szt.	35				
2	Konfiguracja, uruchomienie, dokumentacja powykonawcza , szkolenie personelu.	Kpl.	1				
		Razem:					

Razem wszystkie koszty związane z prawidłową realizacją zamówienia:

Netto: _____zł,

Słownie _____zł,

Brutto: _____zł,

Słownie _____zł,

Powyższe wartości należy wprowadzić do OFERTY

Miejscowość _____ *dnia* _____ *20____ roku.*

.....
(pieczęć i podpis osoby uprawnionej do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy)